

Кашалову Г.А.
Мацкевичу В.Ф.
Астрейко А.В.
Пихуну А.К.
Ильяшевой Е.В.

Председателям горрайисполкомов

*Для учета в работе, принятия
мер в рамках компетенции и ин-
формирования заинтересованных.*

 А.А.Клеп

11.12.2019
№56/1091-8

ГУ «Брестский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»

Срок исполнения _____

Брезовской Л.Н.
Никодову А.П.
Михнович Э.М.
Главным врачам ЦГиЭ

Для руководства и учёта в ходе
надзора, информирования
заинтересованных

Зам. главного врача  В.А. Кляцко
«12» 12 2019г.

Входящий №
"12" 12 2019г.
подпись _____

Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. (017) 233 52 13 факс (017) 233 25 88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233 52 13, факс (017) 233 25 88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

№ _____
На № _____ ад _____

Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь

Министерство антимонопольного
регулирувания и торговли
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел Республики
Беларусь

Минский горисполком

Облесполкомы

Областные инспекции Госстандарта

(направляется по СМДО)

О направлении предписаний

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, использования в работе и принятия мер предписания Заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь от 10 декабря 2019 г. № 05-12-1/1448;

о прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия от 10 декабря 2019 г. № 05-12-2/1449.

Информация об опасной продукции и прекращении действия документов о подтверждении соответствия на территории Республики Беларусь размещена на официальном сайте Госстандарта (<http://gosstandart.gov.by/>):

2

Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь;

Реестр документов о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), действие которых прекращено на территории Республики Беларусь.

Приложение: предписания от 03 декабря 2019 г. № 05-12-1/1448 на 1 л.,
№ 05-12-2/1449 на 1 л.

Заместитель
Председателя комитета

Д.П.Барташевич

05 Белова 335-50-46
11.12.2019 РОГУ



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

10.12.2019 № 65-12-1/1448

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь**

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта ОАО «Лельчицкая ПМК-103» (УНП 400008658, акт проверки от 03.12.2019 № 05183) выявлена опасная продукция:

кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3×1,5 ок (N, PE) – 0,66, изготовитель ООО «КАТЭМ» (Россия, Ярославская область, г. Рыбинск). Поставщик ООО «МетаМакс» (УНП 691384692, Минский район).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4) по безопасности: не обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты, необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока, ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» (пункта 5.2.1.9): средняя толщина изоляции при норме не менее 0,6 мм, составила 0,5 мм для синего провода.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «15» декабря 2019 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3×1,5 ок (N, PE) – 0,66, изготовитель ООО «КАТЭМ» (Россия, Ярославская область, г. Рыбинск).

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



Д.П. Барташевич

расшифровка



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

16.12.2019 № 65-12.2/1449

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия**

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта ОАО «Лельчицкая ПМК-103» (УНП 400008658, акт проверки от 03.12.2019 № 05183) выявлена опасная продукция:

кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3×1,5 ок (N, PE) – 0,66, изготовитель ООО «КАТЭМ» (Россия, Ярославская область, г. Рыбинск). Поставщик ООО «МетаМакс» (УНП 691384692, Минский район).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4) по безопасности: не обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты, необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока, ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» (пункта 5.2.1.9): средняя толщина изоляции при норме не менее 0,6 мм, составила 0,5 мм для синего провода.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия Таможенного союза № TC RU C-RU.AU04.B.04414 на серийный выпуск кабелей силовых, не распространяющих горение при одиночной прокладке, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1,0 кВ,

марки: ВВГ, ВВГ-П, на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, выданным органом по сертификации продукции ООО «Сертификация и экспертиза» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 28.04.2018 до 27.04.2023.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «15» декабря 2019 года действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия № TC RU C-RU.AU04.B.04414.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1. усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2. принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1. при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2. в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3. информировать о проделанной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «15» июня 2020 года;

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов Д.П. Барташевич
М.П. расшифровка

